

連續自動監測紀錄日報彙總表

1150307		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.70	47.35	14.76	7.11	0.89	80929.03
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.86	48.95	11.01	8.88	0.89	80856.49
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.34	49.84	16.54	8.66	0.88	81144.86
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.09	45.53	13.42	8.04	0.88	80519.31
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.74	47.92	11.81	7.69	0.87	80359.13
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.91	49.53	17.95	9.22	0.87	82404.67
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.29	49.28	13.55	8.58	0.86	81733.44
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.86	48.10	13.58	9.12	0.85	81311.33
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.03	43.80	16.15	8.34	0.85	79996.15
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.35	48.39	11.00	8.29	0.86	82731.00
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.06	47.32	10.99	9.01	0.87	81337.48
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.03	28.05	17.51	8.45	0.89	81424.64
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.31	39.81	11.77	7.57	0.89	81754.05
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.21	37.94	12.15	8.62	0.89	80237.56
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.92	40.76	13.05	9.24	0.89	82571.20
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.51	44.45	11.39	7.11	0.89	80608.43
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.27	44.37	9.87	8.65	0.89	81628.71
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.36	43.01	12.45	8.10	0.89	80026.16
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.54	42.70	10.40	8.50	0.88	82419.00
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.56	47.24	8.01	8.95	0.88	81980.63
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.98	42.36	10.01	7.39	0.88	80339.12
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.77	38.76	10.96	9.28	0.88	82148.77
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.16	44.33	6.67	8.80	0.88	81633.42
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.32	44.44	12.07	8.35	0.89	81330.41