

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070430		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002						
時間	監測項目	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
		二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
		ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00		8.89	47.13	16.22	8.74	1.06	70548.19	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
01:00		9.05	36.17	23.64	8.72	1.03	73786.89	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
02:00		8.69	47.36	10.54	9.06	1.05	72723.88	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
03:00		8.58	39.70	17.87	8.50	1.05	73420.01	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
04:00		8.88	39.16	18.63	8.47	1.04	72576.30	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
05:00		9.80	39.69	27.45	8.25	1.03	73739.04	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
06:00		9.88	37.88	28.82	8.28	1.12	73789.56	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
07:00		9.43	44.49	18.69	8.07	1.18	72111.38	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
08:00		8.96	35.58	31.32	7.32	1.11	74349.96	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
09:00		10.04	42.04	33.92	13.04	1.10	73288.93	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
10:00		10.86	44.98	17.00	11.31	1.03	74204.60	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
11:00		10.65	41.59	42.73	9.33	0.96	75315.76	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
12:00		10.61	42.44	20.73	8.75	0.94	72290.24	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
13:00		11.39	41.46	27.09	8.04	0.97	72191.20	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
14:00		11.65	47.70	15.10	9.00	0.99	71758.47	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
15:00		10.37	44.18	6.95	8.07	0.98	73135.85	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
16:00		10.34	42.59	11.52	7.80	0.95	73425.19	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
17:00		10.98	43.36	16.85	7.83	0.96	72755.70	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
18:00		10.34	50.17	13.17	7.19	0.97	71573.51	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
19:00		10.12	35.26	35.06	6.41	1.00	77283.89	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
20:00		9.64	34.66	29.65	6.71	1.04	75552.64	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
21:00		10.03	51.62	29.95	7.48	1.04	68174.85	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
22:00		10.30	46.15	35.34	8.08	1.03	72732.59	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修
23:00		9.25	51.94	9.08	8.63	1.05	71350.35	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修	停爐檢修