

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070817		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	11.29	60.13	6.66	0.81	1.62	66061.61
01:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.63	56.56	7.10	0.43	1.62	68014.42
02:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	11.08	60.07	7.05	1.32	1.62	67204.24
03:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.74	57.47	9.09	0.74	1.62	67269.12
04:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.83	79.66	5.78	0.84	1.62	63584.29
05:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.47	70.08	5.64	0.32	1.62	65773.25
06:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.72	78.32	7.12	0.21	1.62	65419.67
07:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.88	57.28	6.17	0.65	1.62	68065.61
08:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	11.85	55.99	12.72	1.20	1.62	68683.10
09:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	14.69	42.21	28.74	2.76	1.62	70316.78
10:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	14.73	49.58	23.55	2.74	1.63	68481.26
11:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	17.46	44.06	49.68	7.46	1.63	69800.15
12:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	16.95	48.30	9.77	5.28	1.63	68436.95
13:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	16.74	47.01	8.29	5.10	1.63	68084.94
14:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	16.87	43.08	29.40	3.86	1.63	70866.47
15:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	14.78	53.54	13.95	2.18	1.62	67970.63
16:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	13.55	58.27	8.93	1.31	1.62	66774.06
17:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	13.37	59.47	9.19	1.46	1.61	67001.43
18:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	12.22	61.43	8.80	1.11	1.61	66379.51
19:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	11.09	71.10	7.21	0.75	1.61	65109.45
20:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	11.15	61.62	14.17	0.58	1.62	65064.46
21:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	12.92	59.20	13.39	1.18	1.62	66153.05
22:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	12.31	59.12	8.38	2.82	1.62	64885.54
23:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.71	64.26	7.52	1.71	1.62	64651.36