

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120426	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	5.09	49.86	6.53	11.41	1.22	76817.67	4.02	59.97	4.09	11.44	0.98	72589.68
01:00	4.98	57.72	5.35	10.55	1.23	74835.80	3.05	54.62	5.40	9.91	0.99	71461.66
02:00	4.40	58.47	5.35	9.32	1.23	76157.53	4.04	57.76	3.80	11.54	0.98	71767.73
03:00	4.97	52.58	5.78	10.17	1.21	75214.00	4.38	58.97	4.27	9.14	0.99	72379.16
04:00	5.23	57.33	5.26	10.30	1.21	72392.22	3.84	55.92	4.11	11.84	0.98	71379.15
05:00	5.36	53.84	4.56	10.31	1.21	73282.08	4.48	58.55	7.16	11.86	0.98	71867.62
06:00	4.95	56.79	4.39	11.15	1.21	76298.21	4.16	58.86	6.80	9.88	0.99	72035.86
07:00	5.18	57.48	7.52	10.19	1.20	72492.90	4.85	52.08	5.90	10.69	0.99	77836.19
08:00	4.79	53.19	3.99	9.30	1.22	74444.55	4.75	53.96	8.42	12.56	0.99	77477.89
09:00	5.93	44.10	6.34	12.21	1.22	75146.19	5.79	53.14	4.82	12.20	0.99	77072.22
10:00	5.86	54.94	9.29	11.66	1.21	74656.37	4.58	46.59	5.25	12.82	0.98	81805.86
11:00	4.41	57.60	5.12	9.74	1.22	76612.03	保養	保養	保養	保養	1.01	保養
12:00	4.23	48.54	5.52	9.80	1.22	78924.90	保養	保養	保養	保養	0.99	保養
13:00	4.74	49.51	5.38	9.81	1.23	75441.02	3.33	50.42	11.42	10.41	0.99	82018.73
14:00	4.32	52.61	5.12	8.57	1.24	80048.25	保養	保養	保養	保養	0.97	保養
15:00	4.48	56.22	5.17	10.35	1.24	81456.42	保養	保養	保養	保養	1.05	無效
16:00	4.74	49.43	8.37	8.67	1.24	79631.28	保養	保養	保養	保養	1.11	保養
17:00	5.01	51.80	7.98	8.85	1.22	78158.91	6.11	49.40	5.82	9.47	1.11	84399.11
18:00	5.48	53.53	7.94	10.70	1.23	77774.56	4.69	52.05	5.88	10.35	1.10	84319.12
19:00	5.22	58.58	5.28	10.25	1.23	77125.62	4.74	47.16	7.41	10.65	1.11	85327.90
20:00	4.88	54.41	5.40	10.62	1.22	75811.45	4.77	57.06	4.84	11.50	1.10	82532.38
21:00	5.13	52.35	5.54	10.57	1.21	78246.57	3.74	51.87	5.93	9.34	1.10	83209.96
22:00	4.47	57.00	5.83	9.51	1.22	74020.78	3.82	54.78	3.65	11.04	1.11	85814.32
23:00	5.64	56.10	5.42	11.40	1.23	77067.97	4.19	54.09	3.45	9.09	1.11	84218.53