

連續自動監測紀錄日報彙總表

1100907	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	2.24	58.39	6.94	12.43	1.00	85457.41	3.51	61.48	9.40	11.16	1.05	83562.12
01:00	2.38	60.73	9.82	12.84	0.97	84526.04	3.19	61.70	10.26	12.25	1.03	81513.68
02:00	2.20	63.35	7.20	11.97	0.95	84490.78	3.58	59.53	9.34	12.66	1.04	85848.67
03:00	2.05	60.74	10.27	12.94	0.94	83325.84	3.47	58.99	9.41	11.37	1.04	83419.21
04:00	1.84	70.82	7.71	12.62	0.93	81643.75	4.03	65.83	12.25	12.14	1.04	83854.61
05:00	1.32	61.55	8.29	10.29	0.93	81956.76	4.04	61.65	11.30	12.30	1.05	83771.78
06:00	3.64	50.84	9.06	12.64	0.94	86487.30	4.68	62.48	7.55	12.20	1.04	83117.28
07:00	3.26	59.18	9.63	11.52	0.94	85220.20	3.15	60.45	14.44	10.25	1.04	81993.08
08:00	3.40	60.99	8.91	11.39	1.00	82188.04	4.43	63.21	10.17	12.09	1.04	81427.70
09:00	2.83	55.52	9.29	8.93	0.97	85867.32	5.21	60.43	7.18	12.75	0.96	82729.51
10:00	無效	無效	無效	無效	維護	無效	維護	維護	維護	維護	無效	維護
11:00	維護	維護	維護	維護	無效	無效	維護	維護	維護	維護	無效	無效
12:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15:00	無效	無效	無效	無效	1.20	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
16:00	2.57	60.53	4.04	12.61	1.18	82631.95	5.01	60.08	7.31	13.65	1.12	81917.79
17:00	1.70	66.15	3.19	12.04	1.15	84151.58	3.84	68.52	7.34	12.54	1.11	84378.36
18:00	2.15	64.42	3.17	13.07	1.16	85661.75	3.20	64.27	10.77	11.05	1.13	84772.77
19:00	2.72	66.28	2.92	12.43	1.19	83349.62	2.38	62.84	15.79	12.71	1.15	85186.72
20:00	2.60	72.14	5.89	12.17	1.16	82072.70	3.50	65.86	6.07	12.71	1.14	84047.77
21:00	3.40	55.93	6.69	12.98	1.13	86723.62	4.88	68.76	5.72	12.68	1.12	83633.18
22:00	3.49	72.47	6.23	12.21	1.15	81461.55	4.82	68.49	8.61	12.32	1.12	84257.89
23:00	3.07	60.28	6.72	12.38	1.15	85374.20	5.54	61.04	9.29	13.20	1.12	87042.57