連續自動監測紀錄日報彙總表

1120310	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目	SO_2	NOx	CO	HCL	OPAC	MASS	SO_2	NOx	CO	HCL	OPAC	MASS
時間	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	4.92	54.73	9.14	11.72	1.24	79913.46	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	4.13	58.50	10.05	12.33	1.23	83383.14	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	3.43	52.55	5.99	9.14	1.24	80341.31	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	3.69	62.86	6.15	9.97	1.23	80070.58	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	3.29	52.09	5.84	8.88	1.24	81834.76	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	2.85	58.66	6.15	8.02	1.23	80009.91	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	3.17	59.63	7.07	7.47	1.24	78889.08	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	3.91	56.86	6.17	8.19	1.25	83067.72	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	4.50	55.01	3.79	9.80	1.29	84100.98	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	5.06	44.14	11.54	11.17	1.28	79518.56	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	3.57	58.32	10.78	9.27	1.25	80566.83	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	4.27	48.88	12.85	9.90	1.24	82369.64	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	4.66	51.69	11.96	10.42	1.29	82099.52	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	5.27	60.29	11.71	13.19	1.29	80691.82	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	5.01	62.76	13.95	12.09	1.30	79150.95	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	5.47	61.06	12.96	13.20	1.29	79002.44	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	5.84	68.05	14.49	10.11	1.30	74192.96	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐