

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120711	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	4.10	56.18	5.61	9.89	1.00	75250.70	5.16	48.46	7.53	8.32	1.08	77541.66
01:00	4.28	58.35	6.60	9.99	1.00	74799.11	1.97	48.91	10.66	9.03	1.09	80761.24
02:00	4.23	54.18	6.23	8.71	0.99	75359.69	1.58	47.30	5.20	6.20	1.07	75858.81
03:00	4.31	50.74	7.65	9.85	0.99	76879.36	2.84	48.78	7.40	8.88	1.07	77448.40
04:00	4.71	55.99	8.18	9.03	0.98	74290.92	2.78	51.83	6.30	7.64	1.07	74992.56
05:00	3.88	58.24	10.79	8.03	0.99	79025.12	2.80	52.61	8.64	8.54	1.06	73442.65
06:00	4.07	58.83	4.00	10.02	0.99	73884.02	2.94	51.64	6.34	8.81	1.07	76646.58
07:00	3.99	52.19	5.08	8.57	0.98	76925.36	2.71	51.17	6.14	8.56	1.06	76841.42
08:00	4.13	56.66	6.49	8.52	0.96	74191.89	2.52	49.86	6.00	8.27	1.06	76948.85
09:00	4.39	44.59	16.56	8.45	1.00	79299.38	3.24	49.79	9.22	10.14	1.06	77074.88
10:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	校正	校正	校正	校正	無效	保養
11:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
13:00	4.58	37.58	16.98	6.93	0.97	69494.34	2.52	29.54	20.91	7.14	1.01	77471.85
14:00	4.80	46.19	15.13	10.03	0.94	74359.60	7.82	34.82	15.22	10.45	1.03	79319.71
15:00	5.07	42.86	9.03	9.87	1.66	73895.19	4.71	34.68	17.32	10.06	1.90	79068.76
16:00	5.40	44.46	10.23	10.41	1.99	69737.41	4.64	32.15	14.21	11.27	2.20	77265.01
17:00	5.52	43.02	15.42	10.14	2.01	71200.32	3.79	36.60	12.52	11.55	2.26	77074.98
18:00	4.89	48.14	7.00	8.49	1.98	72716.60	2.86	35.88	13.33	8.32	2.23	76734.31
19:00	4.37	51.77	9.65	8.66	1.95	73686.45	2.58	39.52	10.30	7.97	2.22	77524.13
20:00	4.63	50.17	11.93	9.54	1.94	73260.04	2.95	36.98	13.67	9.60	2.19	77522.60
21:00	4.32	52.03	8.91	8.50	1.94	72600.78	2.81	44.41	7.21	8.63	2.21	76580.00
22:00	5.10	46.39	12.76	10.43	1.94	69914.02	2.31	43.11	12.83	10.10	2.19	76318.26
23:00	4.55	47.14	7.51	8.72	1.97	71160.03	2.12	37.96	8.13	8.54	2.22	77295.11