

連續自動監測紀錄日報彙總表

1140103	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	3.27	47.49	5.37	8.44	0.97	84100.77	0.88	35.22	15.88	7.03	0.82	81681.18
01:00	3.49	45.02	4.97	9.42	0.96	84460.38	1.30	43.75	12.38	8.81	0.80	81309.52
02:00	4.00	44.77	5.86	9.10	0.97	83331.33	1.82	39.97	11.87	8.18	0.81	81447.22
03:00	3.88	49.46	5.46	9.73	0.97	83592.58	2.31	51.64	9.24	9.41	0.80	81985.45
04:00	3.72	47.31	6.36	9.17	0.96	83911.49	2.14	49.07	9.93	8.08	0.82	82369.78
05:00	5.89	46.19	7.42	9.11	0.94	83898.87	1.92	46.25	11.12	8.01	0.82	81967.34
06:00	4.64	43.12	9.23	9.32	0.94	83309.45	2.51	50.83	9.61	9.38	0.82	82333.64
07:00	4.24	38.53	7.29	7.81	0.94	82388.12	2.29	47.10	10.04	8.26	0.82	81719.41
08:00	4.21	39.70	8.54	7.72	0.94	81846.90	3.12	51.41	8.78	9.29	0.82	81923.83
09:00	4.28	34.11	10.37	8.25	0.94	83466.80	3.09	56.59	9.00	8.33	0.82	80362.74
10:00	保養	保養	保養	保養	0.95	保養	校正	校正	校正	校正	0.82	保養
11:00	保養	保養	保養	保養	0.95	保養	保養	保養	保養	保養	0.83	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	0.94	保養	保養	保養	保養	保養	0.77	保養
13:00	4.38	40.31	7.59	7.69	0.96	81616.93	2.87	36.91	11.26	9.74	0.73	81098.73
14:00	4.16	46.58	5.50	8.55	0.97	81571.42	2.85	40.81	11.73	9.33	0.74	79737.75
15:00	3.80	44.81	7.12	8.72	0.94	80874.63	3.08	41.42	13.87	11.77	0.77	81064.36
16:00	4.53	43.51	8.71	9.01	0.92	80805.71	2.39	48.05	12.18	7.70	0.76	80711.85
17:00	4.58	45.28	5.85	8.89	0.92	80522.54	2.81	47.66	11.56	9.28	0.77	81248.69
18:00	4.49	47.25	8.43	9.82	0.93	80856.02	2.70	46.24	14.72	8.52	0.76	80028.65
19:00	4.72	44.51	10.32	8.90	0.93	76835.50	2.74	40.72	16.75	9.53	0.76	80642.58
20:00	5.09	44.57	11.97	10.45	0.96	80875.44	2.28	46.95	8.01	7.58	0.74	82279.87
21:00	4.30	42.13	9.79	8.01	0.97	79664.49	1.73	55.71	10.26	9.31	0.73	83807.74
22:00	4.21	44.31	12.05	8.49	0.97	80156.62	1.79	45.71	10.35	9.01	0.73	82227.09
23:00	4.39	45.14	10.25	9.35	0.97	81305.24	1.48	49.40	9.91	8.46	0.73	83219.99