

連續自動監測紀錄日報彙總表

1151020	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	0.31	35.64	11.62	0.27	0.80	63863.33	0.26	55.44	12.65	2.27	0.86	69025.57
01:00	0.34	44.27	14.82	1.97	0.83	63180.23	0.09	71.41	12.23	0.52	0.85	67739.11
02:00	0.31	37.31	15.77	1.52	0.82	62705.32	0.24	65.03	11.10	4.08	0.85	68955.55
03:00	0.32	54.05	11.99	6.50	0.81	70807.14	0.24	51.43	14.33	1.78	0.84	67962.95
04:00	0.31	51.45	12.88	3.41	0.81	67686.02	0.47	51.66	18.46	6.07	0.84	67826.31
05:00	0.33	56.32	11.56	7.52	0.80	68607.32	0.24	46.25	12.52	3.28	0.83	66405.52
06:00	0.34	40.56	15.70	2.70	0.79	66123.95	0.44	50.62	22.45	3.09	0.84	68472.77
07:00	熱停	熱停	熱停	熱停	熱停	熱停	2.03	58.14	13.07	4.57	0.84	75287.25
08:00	熱停	熱停	熱停	熱停	熱停	熱停	0.23	44.38	19.54	8.10	0.83	73925.27
09:00	熱停	熱停	熱停	熱停	熱停	熱停	4.99	37.14	20.94	4.51	0.81	72876.75
10:00	熱停	熱停	熱停	熱停	熱停	熱停	0.24	46.07	13.08	2.94	0.82	75007.13
11:00	熱停	熱停	熱停	熱停	熱停	熱停	0.22	51.49	15.21	4.34	0.84	76852.10
12:00	熱停	熱停	熱停	熱停	熱停	熱停	0.21	47.40	19.52	4.19	0.83	73839.09
13:00	熱停	熱停	熱停	熱停	熱停	熱停	0.26	49.58	15.11	2.95	0.83	74504.29
14:00	熱停	熱停	熱停	熱停	熱停	熱停	0.20	35.36	16.72	0.14	0.80	71001.99
15:00	熱停	熱停	熱停	熱停	熱停	熱停	0.49	32.52	17.43	3.66	0.81	67617.83
16:00	0.18	30.37	14.06	0.00	0.94	67235.82	2.05	32.41	16.08	6.24	0.82	64799.71
17:00	0.27	44.78	15.77	0.00	0.91	65150.96	0.52	30.13	11.91	4.94	0.81	66940.12
18:00	0.27	43.29	13.02	0.00	0.96	70445.35	0.26	33.63	13.08	7.98	0.81	68065.80
19:00	0.28	43.45	14.15	0.05	0.94	69846.66	0.43	43.82	9.53	6.12	0.81	69204.09
20:00	0.23	46.53	14.47	0.27	0.94	69374.45	0.24	44.62	17.37	3.62	0.82	69574.73
21:00	0.21	43.61	13.54	3.56	0.91	68916.28	0.28	36.98	12.22	6.60	0.80	68523.82
22:00	0.35	50.24	15.60	3.96	0.91	72906.89	0.36	44.28	15.77	6.94	0.81	71282.29
23:00	0.35	55.21	11.99	5.16	0.91	72035.46	0.23	43.84	13.80	4.08	0.81	70926.48