

連續自動監測紀錄日報彙總表

1150310	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.79	44.19	11.99	7.96	0.89	82576.23
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.15	43.94	12.15	8.39	0.89	80913.85
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.35	42.45	8.75	7.42	0.89	82197.00
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.89	40.17	7.30	8.77	0.89	80392.39
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.25	45.60	9.82	8.01	0.88	81849.53
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.30	46.90	11.20	8.43	0.89	80543.99
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.26	46.97	11.56	8.45	0.89	81402.36
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.70	40.05	10.10	7.39	0.90	82201.03
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.41	39.56	9.54	7.68	0.89	82047.55
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.45	39.02	12.19	7.84	0.89	81280.60
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.44	38.22	12.64	8.45	0.89	82324.38
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.18	30.53	15.23	5.14	0.98	84143.83
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.93	37.81	14.63	6.56	0.99	81019.32
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.66	38.96	12.16	6.90	0.99	82383.85
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.19	39.95	13.62	8.20	0.98	81249.70
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.09	40.10	13.59	6.10	0.98	82870.99
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.84	39.64	13.11	9.14	0.98	81267.49
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.59	45.16	9.04	7.68	0.99	82941.50
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.71	46.36	8.01	8.81	0.99	82984.49
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.17	44.46	14.02	7.96	0.99	83152.90
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.81	45.43	10.34	7.50	0.99	81880.96
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.25	45.06	12.47	8.30	0.99	82313.74
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.24	39.13	15.29	6.58	0.99	82337.68
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.40	47.71	12.03	9.04	0.99	82272.62