

連續自動監測紀錄日報彙總表

1090315	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.38	60.99	10.73	14.08	1.07	84109.76
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.91	67.88	9.94	14.10	1.08	81322.31
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.49	65.01	7.70	13.26	1.06	81654.45
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.50	66.17	11.27	13.88	1.06	81463.13
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.40	62.27	10.35	12.75	1.05	82417.29
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.71	65.23	17.16	14.33	1.06	83613.48
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.77	66.30	8.07	14.02	1.06	81746.17
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.43	65.47	7.19	13.91	1.05	82014.28
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.64	66.38	12.10	13.38	1.07	83281.28
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.49	70.16	11.00	12.89	1.06	82793.03
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.66	70.51	5.81	13.27	1.08	83896.39
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.05	71.60	7.15	14.57	1.10	83224.23
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.12	66.55	9.99	14.82	1.09	79964.26
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.73	62.96	10.32	12.28	1.08	82304.82
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.56	58.48	13.94	14.34	1.07	82735.35
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.76	62.71	6.94	13.50	1.07	83475.31
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.71	69.14	9.29	13.69	1.08	84892.02
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.03	67.62	12.44	12.95	1.07	82186.31
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.12	71.11	3.70	14.29	1.08	86003.64
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.35	67.24	7.77	15.08	1.10	83391.58
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.93	67.16	10.45	12.35	1.08	83449.07
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.53	67.21	7.28	15.27	1.07	82734.18
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.46	67.22	5.83	14.01	1.09	82919.99
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.34	70.30	10.44	14.30	1.10	82374.18