

連續自動監測紀錄日報彙總表

1090207		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	5.74	60.94	14.21	14.83	1.12	84814.73	6.02	71.20	4.90	15.38	1.24	77985.90
01:00	5.84	68.47	7.20	15.25	1.12	82133.91	6.45	64.36	8.93	14.39	1.24	74953.35
02:00	5.31	70.45	2.65	13.74	1.13	78770.59	3.87	58.56	5.93	11.54	1.26	75487.31
03:00	5.52	56.82	6.13	14.88	1.10	85971.43	4.27	66.47	7.40	14.03	1.25	81863.63
04:00	5.47	61.13	3.40	11.94	1.10	78425.64	3.92	64.04	3.95	12.23	1.23	78421.30
05:00	5.15	60.65	3.93	14.17	1.12	83245.45	4.31	62.80	4.17	14.49	1.24	81460.74
06:00	5.62	69.34	5.77	14.70	1.14	81887.29	4.45	63.35	2.64	13.97	1.26	79563.10
07:00	5.97	62.85	2.66	15.13	1.15	83034.57	4.06	68.07	8.65	12.02	1.27	80780.71
08:00	6.29	62.56	5.99	14.99	1.16	84431.08	5.17	70.41	9.82	15.55	1.26	80519.95
09:00	5.01	61.54	3.78	13.00	1.16	82844.62	4.44	75.42	6.60	12.90	1.18	78812.43
10:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
11:00	維護	維護	維護	維護	無效	無效	維護	維護	維護	維護	無效	無效
12:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14:00	無效	無效	無效	無效	維護	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
15:00	4.34	57.25	12.60	12.88	1.11	80633.84	2.71	63.90	15.13	5.13	1.19	78046.07
16:00	3.59	65.60	5.61	11.70	1.12	80261.11	3.51	66.85	6.87	11.41	1.19	76261.03
17:00	3.33	66.08	9.31	12.99	1.14	80157.59	3.45	64.95	6.82	12.94	1.20	78008.96
18:00	3.35	64.62	6.39	13.79	1.15	80150.91	3.25	72.27	7.00	13.06	1.21	77695.64
19:00	4.06	66.61	4.81	14.18	1.16	81038.03	3.33	69.78	12.36	12.82	1.23	80472.52
20:00	4.22	64.61	6.39	15.07	1.14	81341.01	3.32	65.41	4.53	12.04	1.21	78136.71
21:00	4.00	62.25	5.65	14.16	1.12	82527.48	3.86	64.77	7.77	14.52	1.20	79029.86
22:00	4.14	62.38	11.86	14.12	1.11	83764.65	4.32	69.25	13.28	14.91	1.19	78890.05
23:00	4.04	61.75	11.40	14.41	1.11	84748.92	3.68	67.47	6.38	13.35	1.20	80252.08