

連續自動監測紀錄日報彙總表

1110323		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	2.83	56.26	7.96	14.99	0.98	82180.53	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	2.61	51.85	8.05	15.17	0.98	81153.07	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	3.19	46.38	9.87	14.14	0.98	80896.69	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	2.27	52.44	5.30	14.45	0.98	80916.98	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	2.37	47.92	6.15	14.60	0.98	80851.07	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	2.30	50.83	7.46	13.65	0.97	79369.24	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	2.85	53.06	5.28	14.63	0.97	80805.05	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	2.57	55.91	6.01	14.66	0.96	79095.07	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	3.13	52.12	7.86	14.46	0.99	80480.83	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	4.17	32.47	16.39	12.40	1.01	80407.53	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	5.41	40.67	4.90	14.94	0.99	80809.56	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	5.15	45.72	2.95	14.25	0.98	80727.70	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	4.71	43.98	2.03	14.57	0.98	79695.27	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	4.82	45.12	3.86	14.52	0.98	80937.98	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	5.00	41.69	5.87	13.89	0.98	80251.16	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	5.15	40.70	10.97	16.02	0.98	80809.19	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	11.45	39.77	10.01	14.80	0.99	80865.19	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	10.09	38.51	10.64	14.36	0.98	80254.94	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	8.20	38.35	7.48	13.20	0.99	81368.11	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	6.13	46.31	2.79	14.54	0.99	78860.81	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	3.12	50.91	5.56	15.03	0.99	85357.43	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	5.23	39.80	16.88	14.27	0.99	82433.31	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	7.09	37.66	9.53	14.26	0.99	79090.68	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	5.92	37.96	10.81	14.14	1.00	78987.43	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐