

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070627		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002						
時間	監測項目	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
		二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
		ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00		0.16	42.68	14.52	12.59	1.76	68015.09	停機	停機	停機	停機	停機	停機
01:00		0.94	31.24	35.30	11.98	1.81	73369.98	停機	停機	停機	停機	停機	停機
02:00		0.11	31.19	28.98	12.62	1.80	70083.58	停機	停機	停機	停機	停機	停機
03:00		2.70	27.31	51.25	12.39	1.78	73299.78	停機	停機	停機	停機	停機	停機
04:00		3.82	37.09	30.52	12.58	1.89	71363.32	停機	停機	停機	停機	停機	停機
05:00		14.93	23.06	68.91	11.80	2.11	77562.94	停機	停機	停機	停機	停機	停機
06:00		2.46	29.76	32.70	12.56	2.10	71953.73	停機	停機	停機	停機	停機	停機
07:00		0.47	29.53	24.42	11.96	1.88	71524.04	停機	停機	停機	停機	停機	停機
08:00		4.57	29.45	57.47	11.51	2.02	74290.17	停機	停機	停機	停機	停機	停機
09:00		2.41	35.11	42.42	11.75	1.91	70584.66	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10:00		10.87	29.68	61.21	11.59	1.88	75172.98	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11:00		6.03	33.83	46.84	11.91	1.81	72532.18	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12:00		4.92	39.52	30.64	11.85	1.77	70859.24	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13:00		9.27	33.83	56.44	11.70	1.87	72523.24	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14:00		7.22	38.62	36.53	12.07	1.74	68967.81	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15:00		6.24	34.25	39.28	11.38	1.92	72062.81	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16:00		4.30	42.54	20.40	12.67	1.83	68102.36	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17:00		4.21	41.41	13.85	12.31	1.88	69560.67	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18:00		7.75	37.08	26.77	12.04	1.84	70199.57	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19:00		3.36	38.13	26.27	11.89	1.78	69878.98	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20:00		2.35	35.76	33.32	12.54	1.77	67989.77	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21:00		4.98	29.14	55.59	12.08	1.80	71484.69	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22:00		1.60	33.06	36.36	12.11	1.80	71458.68	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23:00		1.62	40.24	38.70	12.89	1.96	70152.14	停機	停機	停機	停機	停機	停機