

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120602	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	3.56	46.35	4.87	8.33	1.15	74468.63	2.39	54.73	9.02	11.11	0.96	79915.78
01:00	3.58	44.77	4.77	9.27	1.13	75373.94	1.75	49.79	6.26	9.99	0.98	82176.72
02:00	3.49	45.92	9.61	11.27	1.11	78811.02	1.72	45.99	13.36	9.33	0.95	82491.99
03:00	3.90	45.98	10.13	10.49	1.08	74578.42	2.93	50.85	4.77	12.38	0.95	81102.46
04:00	3.47	50.57	11.18	10.78	1.07	69071.82	2.96	52.14	8.45	12.69	0.93	83170.59
05:00	3.10	45.24	10.37	9.73	1.07	74913.91	3.12	52.88	12.18	10.48	0.94	80275.59
06:00	3.69	46.82	10.54	10.97	1.07	76370.41	2.16	57.12	10.63	8.87	0.92	78010.83
07:00	3.61	46.71	9.31	9.03	1.12	75059.07	3.94	48.81	9.09	11.69	0.96	81121.80
08:00	3.84	48.23	9.30	11.01	1.14	74223.86	3.07	55.25	3.09	10.93	0.94	77698.22
09:00	校正	校正	校正	校正	1.14	保養	2.88	57.36	6.16	10.27	0.92	77102.87
10:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	無效	無效	無效	無效	無效	保養
11:00	校正	校正	校正	校正	無效	保養	無效	無效	無效	無效	無效	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
13:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
14:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
15:00	6.33	43.82	40.58	11.20	1.25	72710.17	4.31	55.19	27.41	11.01	1.06	76527.24
16:00	4.95	45.97	5.68	10.14	1.25	74024.68	4.92	53.82	9.20	12.75	1.07	76279.99
17:00	4.59	47.65	7.06	11.43	1.26	77068.07	3.34	52.44	7.34	8.44	1.05	78539.79
18:00	3.98	44.20	6.41	10.30	1.24	76091.22	3.34	49.80	13.01	9.78	1.03	80455.49
19:00	4.15	43.36	6.47	12.13	1.22	76914.54	4.02	51.40	8.98	10.19	1.04	79713.08
20:00	3.78	44.29	5.90	10.16	1.26	77059.13	4.04	51.31	11.43	13.42	1.08	82140.14
21:00	3.69	47.17	6.57	11.73	1.21	76474.76	3.13	52.69	11.43	11.44	1.06	80332.95
22:00	3.87	45.22	12.38	12.27	1.19	77047.45	2.91	55.12	11.33	11.07	1.02	79888.95
23:00	3.57	44.96	7.88	10.34	1.19	75694.09	2.67	52.75	9.87	11.23	1.03	80163.69