

連續自動監測紀錄日報彙總表

1150902	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	0.95	50.13	9.72	4.80	0.76	76081.65	0.67	51.49	15.78	4.03	0.87	72019.30
01:00	0.90	53.74	9.27	5.70	0.77	76848.89	0.69	56.67	16.18	4.77	0.88	74542.61
02:00	0.57	50.17	10.85	4.10	0.77	72892.86	0.94	44.09	12.23	3.55	0.87	70922.66
03:00	1.16	45.04	10.66	3.22	0.77	76636.17	0.94	51.52	11.59	4.23	0.87	73698.87
04:00	1.41	54.65	8.61	6.43	0.78	78314.07	1.46	51.08	15.50	7.62	0.87	72809.32
05:00	2.55	43.09	9.23	48.19	0.79	75351.66	1.99	50.73	16.32	31.54	0.87	72224.86
06:00	1.97	53.02	9.18	7.27	0.79	76250.04	1.38	51.14	17.78	5.46	0.87	72836.66
07:00	2.19	51.45	11.14	9.88	0.77	75500.05	2.07	54.57	14.93	7.14	0.87	70952.28
08:00	1.95	53.18	11.92	7.77	0.75	72518.33	1.62	50.14	14.85	4.91	0.86	69465.77
09:00	1.48	52.01	10.26	4.87	0.76	74042.25	1.74	50.68	21.82	5.73	0.86	71749.23
10:00	0.67	54.78	10.68	3.90	0.81	74358.23	2.25	50.94	53.58	5.46	0.85	70737.17
11:00	保養	保養	保養	保養	0.83	保養	校正	校正	校正	校正	0.81	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	0.78	保養
13:00	2.76	46.35	12.96	7.61	0.75	69016.57	校正	校正	校正	校正	0.85	保養
14:00	2.64	52.34	12.57	5.58	0.74	71932.51	2.52	54.61	18.45	7.55	0.79	72335.96
15:00	2.85	66.58	17.89	6.79	0.73	74184.22	2.28	55.23	16.57	6.75	0.80	71000.91
16:00	2.91	55.47	14.48	6.71	0.72	71518.47	2.11	62.68	12.59	6.31	0.79	68987.68
17:00	1.94	51.81	10.78	3.45	0.73	71768.19	1.33	54.29	15.21	4.95	0.79	71319.55
18:00	2.34	55.61	11.63	6.16	0.68	72903.23	1.07	51.62	10.33	2.60	0.79	71069.30
19:00	2.45	54.89	11.73	5.68	0.67	72547.22	2.12	52.30	14.61	5.69	0.79	73145.19
20:00	3.10	48.55	14.04	7.36	0.68	71977.48	2.62	53.67	14.46	6.51	0.79	71062.22
21:00	3.32	48.62	12.71	7.97	0.72	71843.65	2.54	52.35	19.93	6.75	0.80	73643.87
22:00	2.49	50.84	12.82	5.72	0.73	72756.71	2.33	52.61	17.53	4.86	0.80	70369.91
23:00	2.43	47.39	13.08	5.85	0.73	72248.41	2.40	55.74	15.66	5.44	0.80	72762.97