

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120317	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	8.19	61.75	10.12	12.57	0.66	59808.03
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	8.14	63.55	6.76	9.78	0.67	63769.60
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.74	57.85	6.70	14.39	0.67	69977.24
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.74	62.45	11.92	10.82	0.67	65553.93
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.90	58.32	13.73	11.36	0.68	67488.63
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.63	64.23	11.02	10.48	0.67	66460.80
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.55	62.98	7.91	12.38	0.67	69115.45
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.74	72.83	9.60	10.49	0.67	66775.88
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.45	65.87	9.51	9.12	0.68	62239.56
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.29	57.38	13.90	10.98	0.74	68112.42
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.90	59.61	10.47	8.75	0.77	69318.31
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.06	62.65	9.08	9.30	0.75	64534.62
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.96	62.72	4.45	10.23	0.76	67464.41
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.86	61.57	9.98	10.27	0.75	68908.73
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.46	63.67	7.94	10.64	0.75	67299.25
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.18	60.32	14.36	10.70	0.76	75498.94
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.47	63.38	8.91	10.35	0.77	70910.54
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.17	61.02	8.15	11.74	0.77	71244.41
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.87	58.17	5.93	9.27	0.75	73769.50
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.14	61.30	4.52	10.43	0.77	73515.78
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.35	59.57	5.51	9.55	0.77	73377.67
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.71	58.41	11.42	12.64	0.77	73818.23
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.42	56.23	15.46	13.08	0.77	72435.37
23:00	停爐	停爐	32.56	停爐	0.68	停爐	4.22	56.34	8.66	12.29	0.77	74891.36