

連續自動監測紀錄日報彙總表

1141204	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	1.24	41.18	11.02	8.08	0.92	80179.80	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	0.98	45.28	13.68	6.97	0.92	81788.45	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	1.27	45.87	9.51	7.58	0.92	81998.00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	1.11	43.59	10.47	7.60	0.92	81418.80	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	0.83	52.09	8.85	8.66	0.92	84380.50	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	1.56	42.77	9.84	8.40	0.92	81913.70	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	1.00	47.11	10.59	7.77	0.92	82984.94	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	1.03	43.45	8.12	7.02	0.92	81481.77	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	1.04	46.55	7.86	8.34	0.92	82790.52	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	1.15	43.09	7.47	8.33	0.92	81768.47	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	0.73	41.68	11.98	6.12	0.92	80673.21	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	0.69	36.24	12.70	7.37	0.90	80719.33	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	0.92	41.75	9.46	8.42	0.87	81339.58	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	0.80	46.46	8.10	6.78	0.91	81052.08	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	0.59	42.74	8.09	6.37	0.92	81020.02	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	1.57	43.12	20.13	7.84	0.91	79398.73	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	1.40	41.02	10.84	7.65	0.89	78497.01	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	1.37	42.37	10.14	6.74	0.89	80067.99	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	0.95	45.10	7.91	10.68	0.92	80458.11	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	0.33	39.30	10.20	1.41	0.91	81768.90	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	0.78	37.41	11.71	4.30	0.92	82153.44	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	1.42	37.73	5.45	6.18	0.92	79929.30	2.29	40.97	79.60	2.71	0.85	82259.96
22:00	0.91	37.62	8.94	7.01	0.94	81641.32	1.19	39.72	12.63	5.10	0.86	83901.58
23:00	0.26	49.05	9.14	2.78	0.95	84315.13	1.55	41.49	7.67	8.01	0.85	86031.37