

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120318	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.49	61.39	7.14	12.93	0.76	74821.33
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.32	56.10	8.39	11.15	0.75	70586.27
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.58	53.59	6.55	10.89	0.75	71152.25
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.04	63.49	6.79	11.32	0.77	71575.03
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.47	57.65	7.42	11.99	0.77	74492.25
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.97	57.07	10.16	13.48	0.76	73692.04
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.53	59.05	9.60	11.86	0.75	73161.81
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.89	58.69	8.10	10.38	0.76	73335.09
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.28	56.64	9.86	11.98	0.76	72301.72
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.07	59.49	4.68	10.74	0.87	72118.31
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.28	54.43	3.25	11.02	0.91	76793.17
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.24	56.67	7.62	10.03	0.90	73235.82
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.16	60.21	6.09	11.40	0.87	70303.96
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.98	62.33	8.24	7.96	0.87	67234.15
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.33	59.93	4.92	9.09	0.88	72310.23
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.96	54.28	7.96	10.45	0.88	71777.49
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.57	52.64	7.02	10.21	0.88	75744.95
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.59	54.16	7.49	9.81	0.88	75015.00
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.91	54.09	8.30	10.06	0.90	75102.70
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.72	52.47	5.36	9.68	0.90	74656.15
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.75	51.12	7.64	11.95	0.89	77102.48
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.86	49.83	13.49	10.09	0.89	74436.29
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.50	58.88	4.91	9.10	0.89	74052.81
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.11	57.97	4.08	12.11	0.88	73385.50