

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120304	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	5.75	64.59	13.34	15.25	1.34	79535.89	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	4.57	59.65	9.44	12.63	1.33	76812.49	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	4.45	55.88	15.83	11.85	1.34	77664.12	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	3.69	61.27	5.95	9.28	1.34	80155.20	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	3.32	64.19	5.49	8.28	1.35	79439.04	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	3.37	59.30	5.06	8.35	1.35	82132.41	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	3.40	61.29	4.95	8.53	1.34	78540.49	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	4.09	58.06	4.81	9.26	1.36	80228.84	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	4.78	51.97	6.02	12.29	1.34	78160.08	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	4.24	39.20	12.11	10.25	1.30	78612.24	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	3.57	48.20	6.50	7.49	1.28	78598.41	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	3.72	49.46	6.72	9.34	1.32	78462.10	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	4.05	56.14	6.96	10.90	1.31	78369.04	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	4.13	60.45	6.40	9.92	1.31	77595.33	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	3.73	57.91	7.08	8.04	1.28	76881.22	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	4.19	58.57	8.30	9.98	1.28	76659.60	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	3.86	59.44	7.58	9.83	1.29	78556.91	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	3.80	57.03	7.67	9.77	1.30	77503.57	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	3.89	58.83	10.46	9.02	1.32	77282.26	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	4.37	59.34	5.73	10.74	1.30	80123.07	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	4.62	53.07	7.03	11.63	1.30	79803.05	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	4.74	55.31	9.91	9.99	1.30	80219.49	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	4.89	60.48	8.16	11.44	1.32	78265.28	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	5.74	60.00	11.68	15.25	1.31	79315.53	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐