

連續自動監測紀錄日報彙總表

1080523		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	10.23	73.43	16.41	23.30	0.50	82289.07	停機	停機	停機	停機	停機	停機
01:00	9.93	74.01	9.19	22.52	0.49	83324.60	停機	停機	停機	停機	停機	停機
02:00	9.74	90.06	3.27	17.49	0.49	78896.84	停機	停機	停機	停機	停機	停機
03:00	9.22	71.02	31.78	16.42	0.49	82641.55	停機	停機	停機	停機	停機	停機
04:00	9.81	73.94	21.42	17.00	0.49	82387.96	停機	停機	停機	停機	停機	停機
05:00	10.88	74.77	11.98	26.37	0.50	83075.35	停機	停機	停機	停機	停機	停機
06:00	11.88	80.05	4.60	31.84	0.49	80530.37	停機	停機	停機	停機	停機	停機
07:00	9.93	82.49	9.10	18.80	0.48	82310.92	停機	停機	停機	停機	停機	停機
08:00	9.90	69.32	17.83	20.77	0.48	81487.59	停機	停機	停機	停機	停機	停機
09:00	11.03	87.53	37.86	25.91	0.50	82501.73	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10:00	12.28	73.06	32.62	23.78	0.50	84756.25	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11:00	維護	維護	維護	維護	維護	無效	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12:00	維護	維護	維護	維護	維護	無效	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13:00	維護	維護	維護	維護	維護	無效	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14:00	維護	維護	維護	維護	維護	無效	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15:00	無效	無效	無效	無效	無效	無效	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16:00	無效	無效	無效	無效	校正	無效	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17:00	9.96	94.69	2.27	14.10	1.25	75609.28	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18:00	9.55	96.95	2.33	15.77	1.24	77149.43	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19:00	10.13	90.58	2.07	21.52	1.24	78093.61	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20:00	9.64	86.03	4.19	14.16	1.23	78120.14	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21:00	10.10	96.50	7.32	11.94	1.23	75763.08	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22:00	10.44	128.27	2.05	6.64	1.23	66334.99	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23:00	9.70	115.85	2.03	9.23	1.22	73061.78	停機	停機	停機	停機	停機	停機