

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070901		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002						
時間	監測項目	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
		二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
		ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	15.42	90.40	12.50	14.10	1.53	77283.38
01:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	12.97	82.05	16.45	6.81	1.54	78551.16
02:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	12.70	82.81	14.30	5.25	1.53	78978.00
03:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	12.16	79.90	12.09	5.11	1.53	78862.29
04:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	11.56	86.93	13.19	2.96	1.53	79020.77
05:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	11.14	80.15	20.52	2.67	1.55	80707.63
06:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	10.84	83.05	10.23	2.24	1.55	77483.01
07:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	13.90	88.50	12.76	3.22	1.54	77580.38
08:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	16.77	83.93	22.52	9.37	1.47	77005.72
09:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	15.74	88.88	37.11	9.70	1.48	78894.77
10:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	14.41	84.99	50.01	7.37	1.51	80074.85
11:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	15.20	88.06	23.32	8.51	1.51	76758.18
12:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	19.58	75.69	69.34	7.72	1.52	80651.40
13:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	13.47	82.96	18.16	6.05	1.50	77636.92
14:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	13.19	87.66	14.20	7.54	1.51	74837.15
15:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	12.91	87.19	37.37	5.07	1.50	78491.10
16:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	12.91	87.54	11.05	4.95	1.49	77679.18
17:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	12.53	87.19	18.46	4.46	1.46	77523.59
18:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	12.01	87.80	10.43	3.57	1.46	76030.04
19:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	11.51	89.17	10.57	2.40	1.48	76233.68
20:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	12.12	87.49	11.84	2.42	1.46	77789.13
21:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	12.10	88.82	17.19	2.45	1.48	76779.40
22:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	12.32	85.43	10.29	2.94	1.48	77923.51
23:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	11.60	86.23	12.81	2.45	1.51	79357.75