

連續自動監測紀錄日報彙總表

1150110	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	0.30	37.61	7.80	6.56	0.96	81785.58	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	0.35	34.44	11.79	7.09	0.92	82557.91	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	0.79	37.24	9.52	7.16	0.93	82635.36	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	0.78	35.08	11.92	6.91	0.95	81570.14	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	0.91	38.35	11.30	7.67	0.97	82418.66	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	0.86	32.37	11.31	7.06	0.96	82671.51	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	0.62	31.64	10.63	7.23	0.94	83733.42	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	0.56	38.76	9.38	6.83	0.96	84264.51	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	0.48	36.94	10.25	6.73	0.96	82208.99	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	0.62	30.41	13.81	7.52	0.94	81289.58	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	0.91	30.53	11.77	6.76	0.94	76424.77	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	1.81	48.75	16.86	9.44	0.93	80788.67	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	1.57	30.25	15.48	8.36	0.92	78067.50	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	0.51	38.28	8.43	7.19	0.90	79314.83	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	0.66	38.72	16.59	6.47	0.91	80152.27	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	0.99	34.66	10.18	7.31	0.90	77953.80	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	1.18	48.74	9.88	7.55	0.91	79877.96	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	0.51	51.36	6.72	6.26	0.92	80503.43	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	0.53	41.64	9.03	6.06	0.92	82634.00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	1.06	45.92	8.98	6.39	0.92	81356.03	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	1.02	46.41	7.12	7.41	0.91	82045.89	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	0.95	45.86	5.84	6.93	0.91	82112.69	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	1.11	46.91	6.45	7.71	0.92	81280.84	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	1.36	47.18	6.03	7.68	0.93	80569.09	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐