

連續自動監測紀錄日報彙總表

1140806	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	3.37	42.16	9.21	10.87	0.86	83408.82	1.62	50.46	13.28	7.19	0.87	77010.65
01:00	3.01	47.14	11.31	10.35	0.87	83350.74	2.22	55.41	11.05	8.58	0.87	76667.68
02:00	2.85	47.48	9.34	10.61	0.86	84167.86	2.42	54.85	10.89	8.39	0.85	77326.99
03:00	2.56	46.73	10.37	9.98	0.87	83495.67	2.58	54.12	11.18	9.11	0.85	77482.26
04:00	2.41	45.26	10.21	10.27	0.87	84113.41	2.24	55.19	10.86	8.25	0.85	77152.17
05:00	2.53	49.35	9.91	10.29	0.87	84397.95	2.87	53.11	9.48	7.54	0.85	77050.37
06:00	2.61	46.45	9.77	10.19	0.87	83884.83	2.26	55.34	10.48	9.57	0.85	78306.02
07:00	2.82	46.34	13.43	11.85	0.86	86175.07	2.42	49.72	15.48	8.85	0.86	78946.40
08:00	2.19	45.18	7.70	9.71	0.86	83974.52	1.78	58.82	11.82	9.78	0.87	76978.13
09:00	1.71	47.63	8.53	8.32	0.90	84139.85	2.75	57.57	9.83	15.93	0.84	78815.88
10:00	1.63	51.48	7.65	8.23	0.85	84015.89	1.59	55.89	8.98	8.40	0.86	79703.76
11:00	1.33	42.72	8.98	5.03	0.87	84059.53	1.47	51.08	10.80	5.27	0.88	80788.64
12:00	保養	保養	保養	保養	0.91	保養	保養	保養	保養	保養	0.88	保養
13:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
14:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
15:00	校正	校正	校正	校正	無效	保養	校正	校正	校正	校正	無效	保養
16:00	1.67	40.46	11.44	5.82	0.78	84774.69	1.70	60.75	8.14	4.30	0.89	80303.63
17:00	2.60	51.61	8.63	9.68	0.77	84512.60	3.48	54.55	10.63	8.85	0.89	78067.89
18:00	2.78	47.96	9.14	9.04	0.78	84773.19	3.50	54.08	8.19	9.04	0.89	77689.59
19:00	3.21	48.12	11.70	13.63	0.83	83970.77	2.64	55.29	9.71	8.43	0.89	78318.37
20:00	2.63	51.20	9.13	9.71	0.83	84331.02	2.94	56.25	9.84	8.31	0.89	77956.44
21:00	2.46	47.14	10.07	10.36	0.80	84384.66	2.99	54.03	11.65	8.52	0.89	78106.25
22:00	2.12	47.72	12.68	9.10	0.79	84998.55	2.47	56.24	9.56	7.93	0.90	77007.92
23:00	2.56	53.67	7.30	9.66	0.79	84220.53	3.24	48.19	10.59	10.11	0.91	78280.79