

連續自動監測紀錄日報彙總表

1150306	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.41	44.51	8.18	7.46	0.85	78984.59
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.27	40.13	13.77	8.06	0.85	79340.91
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.56	45.58	12.44	7.77	0.85	80000.61
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.84	46.27	7.10	7.45	0.85	80577.41
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.49	44.75	9.17	8.02	0.85	80093.24
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.97	45.88	7.89	7.05	0.85	79466.03
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.94	47.35	9.79	8.99	0.84	80667.20
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.90	45.96	9.13	7.94	0.84	80280.26
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.04	47.61	13.00	9.74	0.84	82031.74
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.69	44.88	12.18	7.32	0.85	78990.02
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	保養	保養	保養	保養	0.87	保養
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	校正	校正	校正	校正	無效	保養
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	保養	保養	保養	保養	無效	保養
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	保養	保養	保養	保養	無效	保養
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	保養	保養	保養	保養	無效	保養
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	校正	校正	校正	校正	0.85	保養
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.25	43.46	13.89	9.21	0.85	79679.72
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.08	46.73	9.08	8.21	0.85	78387.86
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.00	47.81	6.73	9.88	0.85	80257.89
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.20	46.87	8.45	8.21	0.85	79913.62
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.50	47.78	7.33	8.56	0.87	79723.15
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.99	50.27	7.95	7.33	0.89	80868.32
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.78	48.01	11.23	7.46	0.89	81321.88
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.10	46.35	11.87	8.63	0.88	80260.80