

連續自動監測紀錄日報彙總表

1100308	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.80	58.83	8.96	15.43	1.08	78619.33
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.70	60.31	8.47	14.77	1.08	77588.34
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.47	59.62	8.09	14.81	1.08	77312.22
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.45	65.86	6.41	11.19	1.09	76212.53
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.56	60.90	9.96	13.46	1.10	76127.16
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.81	63.22	5.65	12.39	1.08	75887.54
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.47	59.70	12.15	16.23	1.09	77352.24
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.81	68.47	6.49	14.22	1.07	73525.04
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.68	64.29	7.14	17.20	1.07	77579.22
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.59	66.31	6.52	14.98	1.07	73606.81
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.91	56.67	9.47	9.33	1.09	78329.89
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.86	64.01	6.00	8.67	1.09	78576.54
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.24	63.97	5.72	10.38	1.10	78524.75
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.70	61.82	6.57	11.73	1.08	76396.03
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.45	60.63	13.89	16.60	1.08	77345.73
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.19	63.96	7.63	15.34	1.09	78476.56
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.01	62.00	7.46	15.60	1.10	74644.57
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.22	65.43	8.17	11.38	1.11	72515.25
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.09	66.72	9.00	13.10	1.11	73831.04
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.28	59.24	11.64	13.43	1.11	75861.60
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.16	61.23	6.87	15.65	1.11	75765.98
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.12	64.30	4.91	17.87	1.11	76007.47
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.18	62.03	10.51	16.01	1.10	73950.64
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.55	67.24	8.47	12.50	1.09	68955.06